Федеральное агенство по техническому
регулированию и метрологии (Росрегулированию)
Федеральное государственное учреждение
"Приморский центр стандартизации,метрологии и
сертификации (ФГУ"Приморский ЦСМ)
Лицензия гос.№ 25.П.Ц.010001.Л.000022.11.2014Г
Действительна:Бессрочно.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОГРАНИЧНОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"КОММУНСЕРВИС"
п.г.т.ПОГРАНИЧНЫЙ У.К-МАРКСА,1Б,692582,ТЕЛ.8(42345)21-2-84.
ИНН 2525000685,КПП 252501,БИК 040507803

ОБЪЕКТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СТАНЦИИ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ
п.г.т.Пограничный,ул..Уссурийская,8
ПРОТОКОЛ №9 от 1802.21г
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ

Проба воды доставлена представителем:
из точки по адресу: проба №-1 ст.Пржевальская,ул..Вокзальная,1
проба №-2 ст.Пржевальская ул.Вокзальная,4

Соответствие нормам СанПиН 2.1.4.1074-01" Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения
Контроль качества Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения.Контроль качества".

Результаты исследования

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1	Общее микробное число	КОЕ	5	5	МУК 4.2.1018-01	не более 50 кое 1мл
2	Термотолерантные колиформные бактер.	КОЕ	не обнаруж.	не обнаруж.	МУК 4.2.1018-01	отсутствие в 100мл
3	Общие колиформнве бактерии ОКБ	КОЕ	не обнаруж.	не обнаруж.	МУК 4.2.1018-01	отсутствие в 100мл

Заключение: Представленная проба воды по исследованным показателям
соответствует нормативу .

Начальник водовода Румянцева Т.П.